

Gliwice 10.01.2022 r.

Dotyczy przetargu na roboty budowlane **termomodernizacji dachu połączone z wymianą pokrycia dachowego hali W300 na terenie Zakładu Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o. przy ulicy Mechaników 9 44-109 Gliwice** ogłoszonego na stronie zks.com.pl w dniu 29.11.2021 r.

Wyjaśnienie w sprawie otrzymanych pytań:

1. Inwestor podpisze Umowę w terminie związania z ofertą czyli nie później niż 15.02.2022. Proszę przeanalizować odpowiedź Inwestora na zadane pytania z 22.12.2021 (wyjaśnienie 2)
2. W ogłoszonym przetargu zamieszczono formularze jako wzory. Tymi wzorami proszę się posługiwać. Można rozszerzać zachowując ogólny kształt formularza dla celów porównawczych złożonych ofert.
3. Inwestor nie przeprowadzał badań geologicznych. Projektant w swoim opracowaniu kanalizacji deszczowej i retencji kierował się wiedzą zdobytą z opracowań archiwalnych; poziom wody gruntowej występuje poniżej poziomu posadowienia hali tj. poniżej 3 m. Grunty występujące są kategorii III.
4. Nie przewiduje się dalszego wydłużenia terminu składania ofert.